Chimie ParaChem s.e.c
3500 rue Broadway
Montréal-Est (Québec)
H1B 5B4
(514) 640-2200

Avis à la communauté

Date : 2 septembre 2011 **Avis N^0 :** 2010-03

Objet : Bruit sourd lors du bris d'une gaine pressurisée à l'air

Vers 8h40 ce matin au coin des rue Hinton et Ste-Julie, la compagnie Aquaréhab effectuait la réhabilitation d'une conduite d'eau pour le compte de ParaChem. De l'air est utilisé pour insérer la gaine dans le tuyau. Pendant la mise sous pression, la gaine d'amenée d'air a cédé, créant un bruit sourd qui a été entendu aux alentours. Il n'y a eu aucun blessé, bien que les services d'urgence soient rapidement intervenus.
Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet incident.

Pour renseignements : Bruno Charest, ing.
Directeur des services techniques
Par téléphone : (514) 640-2240
Par courriel : bruno.charest@parachem.ca

Transmission:

- Ville de Montréal-Est
- Site internet de l'AIEM
- Membres du CLIC via l'AIEM
- Membres du comité citoyens ParaChem
- Élus via l'AIEM

"Cet avis découle de notre engagement social en tant que membre de l'Association industrielle de l'est de Montréal. L'objectif est d'informer la population avoisinante lors d'un événement inhabituel perceptible à l'extérieur de notre site industriel."